CSE
malakoff

Liminaire FO • 18 décembre 2025

Un liminaire pour revenir sur la gestion de la panne de courant sans précédent qui a touché l'établissement de Malakoff le 20 novembre dernier.

Un liminaire pour dénoncer le fait que nous avons dû convoquer un CSE extraordinaire le 1er décembre, pour apprendre, 12 jours après donc, que le Siège de FTV avait pris la main sur nos équipes réunissant "une cellule de crise" !?
"Cellule de crise" dont aucun personnel à Malakoff, se démènent pour tout remettre en route au plus vite et au mieux, ne connaissait l'existence !
Techniciens, superviseur et chefs de chaînes en charge de 7 antennes ignoraient totalement que tranquillement une cellule de crise avec à sa tête la patronne du CDE du Siège, qui avait ce jour là nous dit-on une autre casquette, avait repris la main, envoyant des boucles, des déroulants... d'où ? on ne sait pas.
Comment et avec qui ? non plus.

Ce qu'on sait c'est que ça n'est pas "main dans la main" avec les exploitants expérimentés de Malakoff que cela a été fait.

Devons nous rappeler que Malakoff est un CDE depuis des dizaines d'années et qu'à cet égard il n'y a pas un "petit" CDA et un "grand" CDE ; sauf si on parle de moyens déployés pour le sauver car là il y a deux poids deux mesures : un CDE secouru énergétiquement 24h/24 7j/7 et un CDA tributaire des astreintes de sous-traitants qui dépendent de la fluidité du trafic routier !

Depuis le CSE extraordinaire du 1er décembre, et alors que nous avons aujourd'hui un point à l'ordre du jour sur "l'incident du 20 novembre et ses conséquences", nous n'avons reçu ni les rapports de la cellule de crise, heure par heure, antenne par antenne ni les rapports des tests de maintenance (4 en 2025 nous dit-on) qui attestent que le deuxième groupe n'est pas complètement HS mais que, tout de même, pour le déclencher il faut une action manuelle et alors là...on est en droit de se dire que si de vrais tests "en situation" avaient été menés, rien de tout cela ne serait arrivé.
Comme documents nous avons reçu en vue de la préparation de ce CSE, un PRA datant d'octobre 2022 obsolète puisqu'il ne dit jamais qu'en cas de problèmes majeurs le Siège va réunir une cellule de crise et un PCA obsolète également car s'il avait été développé nous aurions pu proposer à nos téléspectateurs autre chose que du stock et/ou des comblements.

Un liminaire pour dire que nous demandons le respect dû à notre rang, notre rôle dans la multi-diffusion vers les territoires des Outre-mer depuis des années, si tant est que le suivi du matériel soit bien fait.